

Warszawa, dnia 13.03.2025 r.

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego

Znak sprawy: 16/DB/2025

Przedmiot zamówienia publicznego:

Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu przeglądu stanu technicznego systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208 w celu doprowadzenia wszystkich urządzeń do prawidłowego działania.

Pytanie 1:

Do wykonania wyceny proszę o zestawienie filtrów wymaganych do jednokrotnej wymiany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w ramach Zadania 1 - **2 przeglądy** stanu technicznego systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku GUS oraz w ramach Zadania 2 - **2 przeglądy** stanu technicznego instalacji klimatyzacji precyzyjnej oraz systemu wentylacji mechanicznej w Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego.

Zamawiający przedstawia zestawienie filtrów, określonych w OPZ, wymaganych do jednokrotnej wymiany:

1. w ramach Zadania 1:

Lp.	Rodzaj materiału	Ilość
1.	Filtry centrali nawiewno-wywiewnej FRAPOL AF P50 38S	12 szt.
2.	Filtry centrali nawiewno-wywiewnej FRAPOL AF P50 38S	12 szt.
3.	Filtry centrali nawiewno-wywiewnej FRAPOL AF P50 38S	12 szt.
4.	Filtry centrali nawiewno-wywiewnej FRAPOL AF P50 15S 2	6 szt.
5.	Filtry centrali nawiewno-wywiewnej FRAPOL AF P50 15S	2 szt.

2. w ramach Zadania 2:

Lp.	Usługa/Typ urządzenia	Ilość
1	Wymiana filtrów w szafach klimatyzacji precyzyjnej Datatech	12 sztuk
2	Wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej Gold04ERX	1 komplet
3	Wymiana filtrów osuszacza BDHM100	1 komplet

Agnieszka Jagoda
konsultant
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS