

Warszawa, dnia 12-09-2014r.

(pieczęć Zamawiającego)

## ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 128/BA/2014

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

**1. Przedmiot zamówienia publicznego:**

*Monitoring pożarowy, konserwacja i naprawy awaryjne SAP POLON 4100 w Ośrodku Goplana Świnoujście 72-600 Świnoujście ul. Żeromskiego nr 6.*

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

*1) Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru i transmisja alarmu pożaru UTA do Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu.*

*1.1 W zakresie:*

- a. usługa monitorowania dwoma niezależnymi torami transmisji sygnałów z urzędzenia transmisji alarmów UTA,*
- b. obsługa stacji technicznej,*
- c. tworzenie baz danych i ich aktualizacja,*
- d. szkolenie obsługi stacji,*
- e. przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie osobom wskazanym przez Zleceniobiorcę następujących sygnałów:*
  - a) pożaru I stopnia,*
  - b) pożar II stopnia,*
  - c) uszkodzenie centrali sygnalizacji pożaru,*
  - d) sabotaż,*
  - e) zanik napięcia 230V centrali sygnalizacji pożaru,*
  - f) test linii telefonicznej.*

1.2. Wycenę wykonania usługi monitoringu UTA zgodnie z podanym powyżej wykazem należy wykonać podając:

- a) Cenę za okres 1 miesiąca monitoringu (netto, brutto, vat);
- b) Cenę za okres 36 miesięcy monitoringu (netto, brutto, vat).

## **2) Konserwacja lokalnego systemu sygnalizacji pożaru SAP POLON 4100.**

### **2.1. W zakresie:**

- a. Wykonania pełnych przeglądów elementów instalacji i urządzeń w terminach określonych w Normie PKN-CEN/TS 54-14:2004 oraz przez producentów „Dokumentacji Techniczno Ruchowej” (DTR), „Instrukcjach Użytkownika”, bądź zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.
- b. Sprawozdania z rocznego przeglądu adresowalności czujek wykonanego przez wykonawcę w formie dokumentacji elektronicznej (plik pdf,) i dostarczonego do Ośrodka Goplana w terminie po zakończonym roku kalendarzowym w okresie do 15 dni roboczych.
- c. Wykonania nie rzadziej niż raz na trzy miesiące przeglądu urządzeń przeciwpożarowych przy wykorzystaniu próbnego zadymienia czujek dymu.
- d. Wykonania przeglądu urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami producenta lub przepisami szczegółowymi odbywać się będą w okresie trzy miesięcznym zakończonym protokołem konserwacji. Protokół konserwacji po zakończonym okresie trzech miesięcy należy przedłożyć w Ośrodku Goplana wraz z fakturą.
- e. Konserwacji, mającej na celu utrzymanie instalacji i urządzeń w ciągłej sprawności technicznej w tym taśmy barwiącej drukarki centrali.
- f. Zapewnienia całodobowego kontaktu w celu zgłoszenia niesprawności instalacji i urządzeń nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy, w formie telefonicznej, elektronicznej i pisemnej.
- g. Przystąpienia do usunięcia powstałych niesprawności na podstawie zgłoszenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny.
- h. Sporządzenia protokołów z czynności przeglądów konserwacyjnych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Protokół będzie załącznikiem do faktury potwierdzającym wykonanie usługi za dany miesiąc.
- i. Sporządzenia protokołu konieczności usunięcia awarii, w którym wykonawca uzasadni potrzebę wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów systemu z wyceną obejmującą: zakup lub naprawę urządzeń systemowych. Protokół będzie załącznikiem do faktury potwierdzającym wykonanie usługi usunięcia awarii.
- j. Konserwacja ma odbywać się w oparciu o materiały własne wykonawcy, zgodne z wymaganiami producentów urządzeń.

### **2.2. Zamawiający informuję, że całodobową konserwacją objęte są urządzenia i elementy instalacji SAP niżej wymienione:**

- a. optyczna czujka dymu DOR 4043 - 50szt.
- b. czujka temperatury TUN 4043 - 3szt.
- c. ręczny ostrzegacz pożaru ROP - 4szt.
- d. adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL 4001 – 3szt.
- e. centrala sygnalizacji pożaru POLON 4100 - 1szt.
- f. centrala oddymiania - 1szt.
- g. modul liniowy EKS 4001-1szt.
- h. akumulator - 4szt.
- i. przycisk oddymiania -1szt.
- j. silownik - 2szt.
- k. drukarka - 1szt,
- l. taśmy barwiące drukarki centrali – 1szt.

2.3. Wycenę wykonania usługi konserwacji zgodnie z podanym powyżej wykazem należy wykonać podając:

- a) Cenę za okres 1 konserwacji (netto, brutto, vat);
- b) Cenę za okres 36 miesięcy konserwacji (netto, brutto, vat).

**3) Naprawy stwierdzonych nieprawidłowości na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego.**

3.1. Zamawiający określa przykładową listę elementów i urządzeń wraz z kosztami naprawy należy wykonać jednostkowo (w Załączniku do Oferty), które mogą podlegać naprawie lub wymianie w okresie eksploatacji systemu pożarowego, (np.):

- a. optyczna czujka dymu DOR 4043,
- b. czujka temperatury TUN 4043
- c. ręczny ostrzegacz pożaru ROP
- d. adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL 4001
- e. moduł liniowy EKS 4001
- f. akumulator
- g. przycisk oddymiania
- h. siłownik

*Wycena posłuży do szacunkowego określenia przez Zamawiającego kosztów naprawy awarii systemu.*

*Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog elementów instalacji jest przykładowy i może ulec rozszerzeniu.*

*Zamawiający określa przykładową listę elementów instalacji i urządzeń wraz z kosztami naprawy.*

3.2. Wycenę powyższych elementów i urządzeń wraz z kosztami naprawy należy wykonać jednostkowo (w Załączniku do Oferty). Wycena posłuży do szacunkowego określenia przez Zamawiającego kosztów naprawy awarii systemu.

*Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog elementów instalacji jest przykładowy i może ulec rozszerzeniu.*

2. Umowa od daty podpisania przez strony zostanie zawarta na okres 36 miesięcy na podstawie kalkulacji niżej wymienionych usług:

- a) Monitoringu pożarowego,
- b) Konserwacji systemu SAP
- c) Napraw elementów i urządzeń systemu.

**3. Inne warunki realizacji zamówienia.**

*Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, że:*

- 1) posiada on niezbędną wiedzę do wykonywania podmiotowej usługi,
- 2) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia,
- 3) oraz informację, czy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia.

- 4) oferta ma być sporządzona w języku polskim na załączonym formularzu oferty cenowej,
- 5) oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią,
- 6) oferta ma obejmować całość zamówienia,
- 7) ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
- 8) Posiada zezwolenie Państwowej Straży Pożarnej na prowadzenie działalności w zakresie lokalnego monitoringu pożarowego.

**4. Płatności:**

- a) Za zadanie nr 1 i nr 2 płatność nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z dokonaniem protokołem podpisanym bez zastrzeżeń.
- b) Za zadanie nr 3 w przypadku awarii w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z dokonaniem protokołem podpisanym bez zastrzeżeń.

**5. Gwarancja:**

- a) Na elementy i urządzenia wymienione w przypadku awarii wymagamy gwarancji na czas naliczony przez Producenta nie krótszy jednak niż 12 miesięcy.
- b) W zakresie świadczonej usługi naprawczej wykonanej przez Zamawiającego wymagamy 12 miesięcznej gwarancji.

**6. Kryterium wyboru oferty:**

100 % cena.

**7. Terminu wykonania usługi:**

36 miesięcy licząc od dnia podpisania usługi.

**8. Miejsce realizacji zamówienia:**

Ośrodek Goplana Świnoujście, ul. Żeromskiego 6.

**9. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Oferta może być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: [Sekretariat-BA@stat.gov.pl](mailto:Sekretariat-BA@stat.gov.pl), faksem na nr (022) 608 38 95 lub osobiście pod adresem Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, Sekretariat Biura Administracyjnego pok. 717, blok B.

**Termin składania ofert: do dnia 16.09.2014r. do godz. 12.00**

**10. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony:**

Rafał Miszelski Tel. 22 449 40 61, mob. 695 255 026

Mirosław Uklański 22 608 35 95, mob. 519 542 668.

**11. Informacja dodatkowa:**

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienia zapytania ofertowego.

Sporządził:

specjalista d.s. PPOŻ i OC

*Rafał Miszelski*

(podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Biura Administracyjnego

*Waldemar Włoszozak*  
(podpis i pieczęć Dyrektora  
Kancelarii Organizacyjnej wnioskującej)