

Warszawa, dnia 14 czerwca 2022 r.

Wyjaśnienia IV do zapytania ofertowego**Znak sprawy: 30/ST/2022****Przedmiot zamówienia publicznego:**

Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu wideodomofonu, monitoring systemu w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208.

Pytanie 10:

W dniu dzisiejszym po przeprowadzeniu wizji lokalnej w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 zweryfikowaliśmy, że System Ademco zainstalowany w ww. budynku nie jest obecnie wspierany, brak dostępności na rynku. Uprzejmie prosimy o informację jak będzie wyglądać realizacja Umowy w przypadku awarii urządzenia niedostępnego już na rynku oraz braku zamiennika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dotychczasowy Wykonawca usługi nigdy nie zgłaszał problemu z dostępnością części zamiennych do stosowanego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208, skąd Zamawiający powziął informację o ich dostępności na rynku. Dotychczasowy Wykonawca realizował czynności naprawy (w marcu br. wymiana uszkodzonych czujników i sterownika magnetycznego). W związku z powyższym nowe części do zrealizowania naprawy zostały zakupione na rynku. W przypadku awarii urządzenia niedostępnego już na rynku lub braku zamiennika Wykonawca dopuszcza zastosowanie części zamiennych „niefirmowych”, innych producentów oraz części używanych po renowacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że stosowany system nie jest już na gwarancji.

Weronika Danowska
Starszy specjalista
Wydział Zamówień Publicznych