



		Rezerwa:
		Rezerwa:
14,2 kW	Zasilanie tablicy TE4	Pomieszczenia:
13,8 kW	Zasilanie tablicy TE3	Pomieszczenia:
15,9 kW	Zasilanie tablicy TE2	Pomieszczenia:
7,0 kW	Zasilanie tablicy TE1	Pomieszczenia:
10,0 kW	Istniejąca tablica TK	Pomieszczenia:

Pinst.całk.- 60,9 kW
 Pszyt.całk.- 36,5 kW
 Jn = 56,7 A

Zasilanie z WG

Projektant: mgr inż. Marcin Barczak uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń	Podpis:	Temat: Remont instalacji elektrycznej w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie oddział w Siedlcach przy ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21		
	Podpis:	Schemat tablicy elektrycznej TG	Data: 10.2020r.	Rys. 1