



Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego
Anna Borowska

Warszawa, dnia 14.09.2020 r.

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem pomieszczenia i wyposażeniem; numer sprawy: 44/DB/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 579344-N-2020 z dnia 1-09-2020 r.

Pytanie 2:

W materiałach przetargowych widnieje informacja o testach wentylacji i klimatyzacji. Czy wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu ochrony znajdują się w zakresie Wykonawcy

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu ochrony znajdują się w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę, zgodnie z zapisem pkt II.9 OPZ **Warunki w lokalizacji:** „Klimatyzacja w pomieszczeniu centrum monitoringu systemu dozoru wizyjnego, pomieszczeniu recepcji GUS, pomieszczeniu administratora systemu nadzoru wizyjnego oraz pomieszczenia zarządzania systemem nadzoru wizyjnego oraz serwerowni CCTV.”.

Pytanie 3:

W dokumencie OPZ pkt. 13 wyspecyfikowano "prace wykończeniowe (np. malowanie) i dostawcze (przygotowanie stanowiska monitoringu i stanowiska administracyjnego wraz z umeblowaniem i przygotowaniem pomieszczenia recepcji). Prosimy o doprecyzowanie jakie prace wykończeniowe należy wykonać oraz jakie są oczekiwania Zamawiającego odnośnie umeblowania i dostosowania recepcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca powinien przedstawić propozycję projektu stanowisk pracy dla dowódcy zmiany ochrony, operatora monitoringu i recepcjonisty (biurka, pulpity pracy) zgodnie z zasadami bhp, ppoż i ergonomii pracy z uwzględnieniem zabudowy stanowiska recepcji.

Pytanie 4:

W dokumencie OPZ znajdują się informacja, że pomieszczenie monitoringu powinno być wyposażone w manipulatory. Prosimy o informację czy chodzi o pulpity serujące do kamer obrotowych, czy też o innego rodzaju manipulatory (jakie)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga instalacji manipulatorów do sterowania lub przetaczania widoku kamer umożliwiających ergonomiczną pracę operatorów centrum monitoringu wizyjnego.

Pytanie 5:

W dokumencie OPZ pkt. 3.3. widnieje zapis „kamery IP zasilane z LPD wyposażonych w przetworniki PoE z podtrzymaniem akumulatorowym" Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o podtrzymanie UPS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie z zapisami OPZ wymaga podtrzymania akumulatorowego oraz dopuszcza podtrzymanie zasilania z użyciem urządzeń UPS.

Pytanie 6:

Zgodnie z zapisem w dokumencie OPZ pomieszczenia GPD i LPD należy wyposażyć w system kontroli dostępu i nadzoru wizyjnego. Czy do zabezpieczenia tych pomieszczeń wystarczy kamera na wejście? Czy należy zastosować również system kontroli dostępu? Jeżeli ma być system kontroli dostępu, to czy ma być on powiązany z systemem budynkowym (jakim)?

Odpowiedź Zamawiającego:

W pkt II.9 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że: „Pomieszczenia, w których zaprojektowane zostaną lokalizacje GPD i LPD należy wyposażyć w system kontroli dostępu i/lub nadzoru wizyjnego. Ochronę tę należy zrealizować w ramach rozbudowy istniejących w budynku systemów”.

Pomieszczenia, w których zaprojektowane zostaną lokalizacje GPD i LPD należy wyposażyć w system kontroli dostępu i/lub nadzoru wizyjnego.

Oznacza to, że GPD i LPD powinny być chronione:

1. Przez system SKD i CCTV
lub
2. Przez system CCTV
lub
3. Przez system SKD

Jeżeli wykonawca wybierze opcję 3 (ochronę wyłącznie przez system SKD) to powinien zintegrować lokalizacje GPD i LPD z systemem eksploatowanym w GUS. System SKD w GUS zbudowany jest przez firmę UNICARD S.A. z Krakowa, posiadający oddział w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że serwerownia (zlokalizowana w pom 29 - sugerowana do wykorzystania jako GPD) na parterze bloku C jest wyposażona zarówno w system CCTV jak i SKD.

Pytanie 7:

Gdzie znajdują się pomieszczenia GPD i LPD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia swobodę Wykonawcy w zaprojektowaniu lokalizacji GPD i LPD, przy czym sugerowaną lokalizacją GPD jest pomieszczenie Serwerowni na parterze bloku C (pomieszczenie 28) natomiast lokalizację LPD w pomieszczeniach technicznych (sieć LAN i tel. położonych przy tzw. rotundzie) oraz innych uzgodnionych z Zamawiającym (np. serwerownia na I piętrze lub pomieszczenie 238).

Pytanie 8:

Zgodnie z zapisem w pkt. IV OPZ „Powstałe w wyniku robót ubytki elewacji należy odtworzyć zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków”, prosimy o doprecyzowanie zakresu prac naprawczych oraz udostępnienie wytycznych Konserwatora Zabytków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wytyczne dotyczące zakresu prac naprawczych zawarte są w dokumencie „Załącznik nr 13 do OPZ – Program prac konserwatorskich”, natomiast, wytyczne Konserwatora zabytków stanowią „Załącznik nr 14 do OPZ – Zalecenia konserwatorskie”.

Pytanie 9:

Prosimy o dokładniejsze doprecyzowanie zapisu w OPZ „załączenie wyjścia alarmowego dowolnego urządzenia z listy zdefiniowanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że powinien mieć możliwość definiowania automatycznej reakcji systemu na zdarzenie / incydent na dowolnym urządzeniu: kamera / monitor / serwer nagrywania

Pytanie 10:

Prosimy o dokładniejsze doprecyzowanie zapisu w OPZ „zdefiniowanie koloru, jakim oznaczone są poszczególne zdarzenia - wpisy na liście logów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w wypadku analizy logów systemowych na stanowisku zarządzania oraz administrowania systemem dozoru wizyjnego, system powinien umożliwiać oznakowanie poszczególnych zdarzeń z wykorzystaniem różnych kolorów w celu szybszej analizy logów.

Pytanie 11:

Zgodnie z zapisem w dokumencie OPZ „Obszar obserwacji zastosowanych kamer powinien w pełni pokrywać cały obszar zewnętrzny” z wytycznych Zamawiającego cały obszar zewnętrzny GUS-u nie będzie pokryty w 100%, w związku z tym czy należy przewidzieć dodatkowe kamery zewnętrzne?

Odpowiedź Zamawiającego:

System nie powinien pozostawiać tzw. martwych pól w otoczeniu budynku GUS (tj. skrzydeł A, B, C i D). Nie dotyczy to obszaru całego obiektu (garaże, magazyny, korty tenisowe, ogrodzenie itd.)

Pytanie 12:

Prosimy o informację czy kamera KZ26 służyć będzie do otwierania/zamykania szlabanu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że kamera KZ26 nie jest przeznaczona do otwierania/zamykania szlabanu.

Pytanie 13:

Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie gdzie znajdują się następujące kamery: KW-1/01, KW1/02, KW-1/03, KW-1/07, KW0/08, KW0/09.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że:

Kamery KW-1/01, KW-1/0, KW-1/03 są nowo planowanymi kamerami lokalizacja Piwnica GUS;

Kamera KW0/08 – znajduje się w korytarzu bloku D (z lewej strony pokoje 8, 9, 10, 11, 12 z prawej pok. 22);

Kamera KW0/09 – znajduje się w korytarzu bloku B (z lewej strony pokoje 14, 15, 16, 17).

Pytanie 14:

Prosimy o udostępnienie rysunków z rzutami pięter: 2,3,4,5,6,7 oraz dach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia rysunki z rzutami pięter 2,3,4,5,6,7 oraz dachu, jako załączniki do niniejszej modyfikacji i wyjaśnień.

Pytanie 15:

Zgodnie z zapisem SIWZ „ Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto, polegające na budowie, instalacji systemu dozoru wizyjnego w budynku posiadającym powierzchnię nie mniejszą niż 1.000m² Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za spełniony ten warunek w przypadku gdy list referencyjny zawiera jedynie informację o wysokości zamówienia bez wyszczególnienia powierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że nie może dyktować kształtu dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług, których autorem jest podmiot trzeci. Zamawiający wyjaśnia, że uzna za warunek udziału za spełniony, jeżeli list referencyjny zawierał będzie jedynie informację o wysokości zamówienia bez wyszczególnienia powierzchni, a do listu referencyjnego Wykonawca przedłoży oświadczenie własne potwierdzające spełnienie pozostałych parametrów określonego przez Zamawiającego warunku.

Pytanie 16

Wnoszę o modyfikację par. 1 ust. 13 Umowy, w zakresie: „wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robot oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników wykonawcy w trakcie realizacji umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 1 ust. 13 umowy w sposób następujący:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robot oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez pracowników Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy”

Pytanie 17:

Wnoszę o modyfikację par.4 ust.7 pkt. 3 lit. c Umowy, w zakresie: „(...) w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich otrzymania”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia zapisy § 4 ust. 7 pkt 3) lit c) bez zmian.

Pytanie 18:

Wnoszę o wprowadzenie do par.4 Umowy, zapisu: „ W przypadku nieprzystąpienia do odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od poinformowania przez Wykonawcę o wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie miał prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający na mocy art. 647 Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest do odbioru prac i zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy stanowiłoby naruszenie przepisów prawa, do przestrzegania których Zamawiający, jako jednostka administracji jest zobowiązany.

Pytanie 19:

Wnoszę o wprowadzenie do par.5 Umowy, zapisu: „ W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z późn.zm.)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych na mocy ustawy o finansach publicznych zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań.

Pytanie 20:

Wnoszę o wykreślenie w par.10 Umowy słowa „opóźnienie” i w to miejsce wpisanie słowa „zwłoka”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę.
„Zwłoka” dotyczy sytuacji, w której dłużnik (wykonawca) nie spełnia świadczenia w ustalonym terminie wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność (z przyczyn przez niego zawinionych). „Opóźnienie” natomiast dotyczy sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w ustalonym terminie bez względu na przyczynę. Zamawiający wyjaśnia, że co do zasady przyjmuje się, że odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest uwarunkowana przestankami odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że dłużnik zwolniony jest z obowiązku zapłaty kary jeżeli wykaze, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. W ramach swobody kontraktowania uznaje się jednak za dopuszczalne zastrzeżenie w umowie uprawnienia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są także okoliczności niezawinione przez dłużnika. Taką możliwość stwarza art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi, w tym także za niezawinione opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. Zamawiający zwraca uwagę, że kwestia odpowiedzialności z tytułu kary umownej zastrzeżonej „za opóźnienie” nie jest jednolicie interpretowana w orzecznictwie sądowym – obok wyżej zaprezentowanej linii orzeczniczej ukształtowała się również druga, odmienna linia w tym zakresie. Według drugiej linii orzeczniczej wskazuje się, że: „Strony mogą wprawdzie w umowie, zgodnie z art. 473 § 1 KC, rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika z przyczyn od niego niezależnych, jednakże wtedy muszą to w umowie wyraźnie określić. Nie ma bowiem podstaw do dorozumienia rozszerzonej odpowiedzialności dłużnika. Sam zapis, że kara umowna należy się za opóźnienie jest niewystarczający do przyjęcia, że strony rozszerzyły odpowiedzialność na podstawie art. 473 § 1 KC” (wyrok SA w Białymstoku z dnia 15 lutego 2019 r., I ACa 548/18). W konsekwencji „(...) użycie ogólnego sformułowania o karze umownej za opóźnienie nie czyni jej niezależną od przyczyn niedochowania terminu spełnienia świadczenia. (...) i nie zmienia jej konwencjonalnego charakteru, a więc uzależnionego od winy dłużnika.” (por. wyrok SA w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r., I ACa 1121/16, wyroki SN z 26 stycznia 2011 r., II CSK 318/10, z 21 września 2007 r., V CSK 139/07, z 13 czerwca 2003 r., III CKN 50/01). Odnosząc się do ww. argumentacji wykonawcy należy zaznaczyć, iż w kwestii zasadności zastrzeżenia przez zamawiających kar umownych „za opóźnienie”, zamiast „za zwłokę”, również orzecznictwo KIO nie jest jednolite i pomimo istnienia ww. Raportu można odnotować wyroki, w których przyjmuje się za uzasadnione zastrzeżenie kary umownej „za opóźnienie” (odpowiedzialność w szerszym zakresie) – np. wyrok KIO z 31.10.2017 r., KIO 2163/17, wyrok

KIO z 3.07.2019 r., KIO 1100/19. Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych musi mieć na względzie ochronę interesów skarbu państwa i udziela odpowiedzi jak powyżej.

Pytanie 21:

Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.10 Umowy co najmniej o 50% ze względu na ich wygórowaną wysokość. Warto zauważyć, iż Zamawiający odnosi % wielkość kar umownych do wartości całego zamówienia. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciężących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę, z uwagi na fakt, że w poszczególnych karach umownych określonych w § 10, Zamawiający określił górne limity tych kar.

Pytanie 22:

Wnoszę o wykreślenie par. 10 ust.4 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślenia zapisu wynika z art. 15r.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzycelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 8 do SIWZ – wzoru umowy, poprzez wykreślenie treści ust. 4 w § 10 wzoru umowy.

Pytanie 23:

Wnoszę o wprowadzenie do par.10 Umowy, zapisu: „ Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę zgodnie z Ofertą, Opisem przedmiotu zamówienia, Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy. Każde nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy, stanowi wykonanie Umowy niezgodne z jej postanowieniami i w związku z tym pociąga za sobą konsekwencje w postaci określonych kar umownych.

Pytanie 24:

Wnoszę o wprowadzenie do par.11 Umowy, zapisu: „Z gwarancji wyłącza się wady powstałe na skutek: działania przyczyn zewnętrznych tj. ognia, wody oraz warunków atmosferycznych (wyładowania elektrostatyczne, burze, uderzenia pioruna, wiatr), uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne wywołane przez Zamawiającego, w szczególności wynikające z niewłaściwej eksploatacji Przedmiotu Umowy niezgodnej z Instrukcją Obsługi (o ile taka jest) i szkoleniem, modyfikacji wewnętrznej Przedmiotu Umowy. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji Przedmiotu Umowy;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 25:

Wnoszę o modyfikację par.12 ust.2 pkt. 1 Umowy, w zakresie: „wykonawca z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie opóźnia się (...)”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 26:

Wnoszę o modyfikację par.12 ust.2 pkt.2 Umowy, w zakresie: „wykonawca z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie nie realizuje przedmiotu umowy w terminie (...)”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 27:

Wnoszę o wprowadzenie do par.14 Umowy, zapisu zgodnego z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, znowelizowanego poprzez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. W § 14 ust. 4 pkt 9) Umowy, Zamawiający wskazał, że przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w innych przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy RODO? Wzór w załączeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w brzmieniu przedstawionym przez Wykonawcę. Zgodnie z zapisami § 17 ust. 7 Umowy, w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Zamawiający wymaga podpisania przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 15 do Umowy.

Pytanie 29:

Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go faxem na nr (...) lub na email: (...)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ujawniona przez Zamawiającego w dniu 1.09.2020 r. W ogłoszeniu o zamówieniu upublicznionym w ww. dacie Zamawiający w pkt II.6) wskazał, że całkowita wartość szacunkowa zamówienia wynosi bez VAT 455.069,61 PLN.

Pytanie 30:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie samego zakresu podwykonawstwa bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania ofert?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający wyraża zgodę na wskazanie samego zakresu podwykonawstwa bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania ofert, z zastrzeżeniem postanowień § 13 Umowy.

Pytanie 31:

W związku ze sformułowaniem w OPZ w punkcie I., ppkt 2, pppkt 12) integracja z istniejącymi systemami w zakresie KD i SSWiN – zapewne systemy te objęte są opieką konserwacyjną przez firmy zewnętrzne. Czy Zamawiający zobowiąże te firmy do udostępnienia haseł do konfiguracji w/w systemów, lub umożliwi kontakt z tymi firmami w celu uzyskania ofert na rozbudowę systemów KD i SSWiN?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekaże dane adresowe firm realizujących usługi konserwacji systemów SKD i SSWiN. Zamawiający nie może ingerować w sferę wolności gospodarczej niezależnych podmiotów, w związku z tym nie może zobowiązać podmiotów trzecich do współpracy.

Pytanie 32:

W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II ppkt 1 Wymagania ogólne: Zapobieganie wejściu osób nieuprawnionych na teren GUS – Żaden system CCTV nie dysponuje narzędziami do zapobiegania wejściu osób nieuprawnionych. System CCTV służy do obserwacji i ewentualnego alarmowania o nieuprawnionym wejściu. Narzędziami do zapobiegania może dysponować ochrona obiektu. Proszę o ewentualne poprawienie OPZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że pkt II.1 OPZ wskazał, że:

„System dozoru wizyjnego w GUS stanowi element zabezpieczeń technicznych wspomagający zabezpieczenie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz ujawnieniu tajemnicy statystycznej, zapobieganiu wejścia osób nieuprawnionych na teren GUS a także zapewnieniu możliwości podejmowania niezwłocznych działań prewencyjnych w przypadku sytuacji zagrożenia w obrębie monitorowanych obiektów.”, co oznacza, że system dozoru wizyjnego wspomaga zapobieganie wejścia osób nieuprawnionych poprzez zapewnianie możliwości podejmowanie działań prewencyjnych.

Pytanie 33:

W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II ppkt 1. pppkt 1) g) włączenie nagrywania w tryb Panic – proszę o opisanie w/w trybu. Jest to sformułowanie niejednoznaczne. Każdy system CCTV może mieć zdefiniowany inaczej taki tryb i pod inną nazwą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się, że w różnych rozwiązaniach technicznych ten tryb może się nazywać inaczej. Zamawiający opisując tryb Panic wymaga, aby zainstalowany w GUS system umożliwiał włączenie nagrywania z kamery poza ustalonym harmonogramem pracy. Zakładając, że Zamawiający ustawi harmonogram nagrywania z danej kamery w dni powszednie natomiast podgląd z kamery realizowany jest w trybie 7/24 i obsługa będzie miała potrzebę rozumianą jako nagła – panic – nagrania z danej kamery, powinna istnieć możliwość szybkiego włączenia nagrywania z danej kamery, nie poprzez modyfikację harmonogramu nagrywania.

Pytanie 34:

W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 2, pppkt 1) C obszary zewnętrzne, Dachy KZ40, KZ41, KZ42 – dachy blok A, B i C, kamery na wysięgnikach – obserwacja urządzeń na dachach – podczas wizji lokalnej w dniu 10.09.2020r. Dachy nie zostały udostępnione. Proszę o dokładniejsze określenie urządzeń do obserwacji: ilość, wysokość, wielkość. Czy Zamawiający ma na myśli konstrukcje umożliwiające odsunięcie kamer od ścian nadbudówek na dachach, czy konstrukcje wolnostojące? I jeśli mają być to konstrukcje wolnostojące – czy Zamawiający dysponuje instalacją piorunochronną i umożliwi podłączenie do tych instalacji ewentualnych dodatkowych zabezpieczeń punktów kamerowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rysunkach z rzutami dachu pokazano rozmieszczenie urządzeń wentylacyjnych. Wysokość urządzeń nie przekracza 2.0m. Kamery należy zamontować na konstrukcji (konstrukcjach) wolnostojącej i zabezpieczyć wolnostojącym masztem odgromowym, przyłączonym do istniejącej instalacji odgromowej budynku. Doprowadzenie zasilania do kamer zlokalizowanych na słupach leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 35:

W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 3, pppkt 3) przetącniki PoE podtrzymaniem akumulatorowym – czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie UPS wyposażonych w akumulatory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5, Zamawiający dopuszcza podtrzymanie zasilania z użyciem urządzeń UPS.

Pytanie 36:

W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 3, pppkt 4) przetącniki rdzeniowe (Core switch) – czy przetącniki rdzeniowe również muszą być wyposażone w funkcję PoE

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeżeli Wykonawca zaprojektuje / użyje przełącznika rdzeniowego (core switch) wykorzystującego wyłącznie linie światłowodowe – nie wymagamy funkcji PoE. Jeżeli Wykonawca zaprojektuje / użyje przełącznika rdzeniowego (core switch) do zasilania kamer – wtedy przełączniki rdzeniowe również muszą być wyposażone w funkcję PoE

Pytanie 37:

W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 4, pppkt 1) przetwornik obrazu CMOS, co najmniej 8 Mpix, pppkt b) szybkość przetwarzania obrazu co najmniej 25 klatek na sekundę przy pełnej rozdzielczości – żadna ze znanych nam kamer nie oferuje obrazu o takich parametrach, maksymalna szybkość przetwarzania obrazu przy takiej rozdzielczości to 20 kl./sek. Poza tym Zamawiający dalej specyfikuje tylko szybkości przetwarzania obrazu przy rozdzielczościach full HD i mniejszych. Jakiej rozdzielczości mają być właściwie kamery – full HD, czy 8 Mpix?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedstawił 3 rodzaje kamer 8, 4 i 2 Mpix, sposób ich rozmieszczenia pozostawił Wykonawcy. Ocena projektu zostanie wykonana po jego dostarczeniu Zamawiającemu. Jednocześnie Zamawiający zgadza, aby przy rozdzielczości 8 Mpix minimalna szybkość przetwarzania obrazu wynosiła nie mniej niż 12 klatek na sekundę

Pytanie 38:

W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 4, pppkt 1) pppkt c) obsługa kompresji H.265 – czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowszych kompresji np.: H.265+?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer stosujących kompresję H265+.

Pytanie 39:

W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 4, pppkt 1) pppkt m) oświetlacz IR (...) pracujący w paśmie niewidzialnym (850 nm lub 940 nm) niepowodującym zakłóceń innych urządzeń – czy deklaracja CE, lub WE będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym niepowodowanie zakłóceń, czy Zamawiający wymaga jeszcze innych dokumentów?

To samo pytanie dotyczy pozostałych kamer.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że deklaracja CE, lub WE będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym niepowodowanie zakłóceń.

Powyższa odpowiedź dotyczy pozostałych kamer.

Pytanie 40:

W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 5, pppkt 7. Możliwość eksploatacji kamer oraz wideoserwerów obsługujących kompresję MJPEG, MJPEG4, i H.264 w tym samym czasie – kamery opisane przez Zamawiającego nie muszą obsługiwać kompresji H.264, lecz H.265.

Czy Zamawiający świadomie chce zakupić niekompatybilne ze sobą urządzenia i oprogramowanie?

Proszę o poprawienie specyfikacji kamer lub aplikacji zarządzającej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga kompresji H.265 oraz dopuszcza H265+ zarówno do kamer jak i wideo serwera. Pojawienie się zapisu o kompresji H.264 w OPZ, w punkcie II, ppkt 5, pppkt 7 o kompresji H.264 jest oczywistym błędem pisarskim. Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ w ww. zakresie.

Pytanie 41:

W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 8 – czy Zamawiający dopuszcza start urządzeń rejestrujących od razu po powrocie napięcia zasilającego podstawowego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza start urządzeń rejestrujących bezpośrednio po powrocie napięcia zasilającego podstawowego.

Pytanie 42:

W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie IV – Zamawiający dopuszcza zabezpieczone łącza radiowe – Czy Zamawiający dla punktów radiowych i kamerowych poza budynkiem głównym wymaga podtrzymania UPS 15 minut?

Odpowiedź Zamawiającego:

W wypadku zastosowania rozwiązania z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia radiowego poza budynkiem głównym GUS zamawiający nie wymaga podtrzymania bateryjnego/ akumulatorowego /z wykorzystaniem urządzenia UPS dla tych punktów kamerowych.

Pytanie 43:

Podczas wizji lokalnej Zamawiający użył sformułowania „podtrzymanie UPS do sterowania szlabanami”. Proszę o doprecyzowanie, ile i jakich szlabanów Zamawiający zamierza podtrzymywać przez wymagane w OPZ 15 minut.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w żadnym miejscu Opisu przedmiotu zamówienia nie określił wymogu podtrzymanie UPS do sterowania szlabanami.

Pytanie 44:

Podczas wizji lokalnej Zamawiający wskazał jako punkt montażu kamer, słupy po drugiej stronie parkinu wzdłuż Al. Niepodległości. W wykazie kamer zewnętrznych – OPZ, w punkcie II, ppkt 2, pppkt C. nie ma takich kamer. Proszę o określenie ile takich kamer wymaga Zamawiający? Czy Zamawiający umożliwi zasilanie punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego przy końcu w/w parkingu?

Odpowiedź Zamawiającego:

W OPZ: punkt 2 wymagania szczegółowe, podpunkt 1 obszary objęte monitoringiem, litera C obszary zewnętrzne litera h) znajduje się zapis o tych punktach kamerowych: KZ9, KZ10 - wschodnia granica parkingu, na słupach - wjazd na parking, system paneli słonecznych;

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania słupów po wschodniej stronie parkingu, jako miejsca możliwej instalacji punktów kamerowych.

Pytanie 45:

W związku ze sformułowaniem w OPZ w punkcie VI, ppkt 18 utylizacja starej instalacji – czy Zamawiający dopuszcza przekazanie zdemontowanych urządzeń do PSZOK, potwierdzone np.: podstemplowanym przez pracownika PSZOK dokumentem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami pkt IX. 5 Opisu przedmiotu zamówienia materiały pochodzące z demontażu i wyburzeń Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) o odpadach i przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku materiałów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 30.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531), Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach.

Pytanie 46:

Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia, w których będzie można zlokalizować punkty LPD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zamawiający udostępni pomieszczenia.

Pytanie 47:

Czy wykonawca musi przewidzieć integrację systemu CCTV z innymi systemami zainstalowanymi lub planowanymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje integracji systemu CCTV z innymi systemami (np. SKD, SSWiN) oprócz integracji z otwieraniem szlabanów wjazdowych.

Pytanie 48:

Czy istnieje podziemna instalacja teletechniczna, z której można skorzystać podczas montażu kamer na parkingu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że teren GUS nie jest uzbrojony w kanalizację teletechniczną.

Pytanie 49:

Kto zgłasza roboty ziemne na parkingu w odpowiednich instytucjach, czy zostały wykonane uzgodnienia geodezyjne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie czynności wykonuje Wykonawca. Zamawiający udziela pełnomocnictw jeśli będą wynikać z prawa i projektu.

Pytanie 50:

Jaka jest grubość ścian i przejść pożarowych (klasa mas ogniowych)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że grubość:

- Ścian zewnętrznych wynosi do 65 cm,
- Ścian klatek schodowych przy windzie wynosi do 26 cm,
- Ścian szachtów instalacyjnych wynosi do 32 cm,
- Ścian klatek schodowych zabiegowych wynosi do 45 cm,
- Ściany wewnętrznych wynosi do 15 cm.

Strefy pożarowe oddzielone są drzwiami kl. EI 60.

Pytanie 51:

Czy wejście z wykopów do budynków musi zostać wykonana pod poziomem gruntu, czy zleceniodawca dopuszcza wejście do budynku powyżej poziomu gruntu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza się wejścia do budynku powyżej poziomu gruntu. Kable należy wprowadzać do budynku pod poziomem ziemi poprzez systemowe przepusty kablowe.

Pytanie 52:

Czy do transmisji danych na potrzeby systemu CCTV można wykorzystać technologię radiową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyłącznie poza budynkiem

Pytanie 53:

Czy Zamawiający może przesunąć termin złożenia ofert, np. do 25.09.2020r.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II.4.1) lit. b) – było

b) Szybkość przetwarzania obrazu: co najmniej 25 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości;

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II.4.1) lit. b) – powinno być

b) Szybkość przetwarzania obrazu: nie mniej niż 12 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości;

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II.5.7– było

7. Możliwość eksploatacji kamer oraz video serwerów obsługujących kompresję MJPEG, MPEG4 i H.264 w tym samym czasie.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II.4.1) lit. b) – powinno być

c) Możliwość eksploatacji kamer oraz video serwerów obsługujących kompresję MJPEG, MPEG4 i H.265 i dopuszcza zastosowanie kompresji w tym samym czasie.

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Umowy – § 1 ust. 13 - było

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Umowy – § 1 ust. 13 – powinno być

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robot oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez pracowników Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy.

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Umowy – § 10 ust. 4 - 5 - było

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że decyzja w tym zakresie pozostaje po stronie Zamawiającego.
5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej.

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Umowy – § 10 ust. 4 - 5 – powinno być

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej.

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
- 2) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia– zmieniony w dniu 14-09-2020 r.,
- 3) Załącznik nr 8 do SIWZ – Umowa (wzór) – zmieniony w dniu 14-09-202 r.,

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/> oraz na Platformie dostępnej pod adresem: <http://gus.ezamawiajacy.pl>.

Zastępująca
Dyrektora Generalnego GUS
Małgorzata Sołtyzewska
Dyrektor Departamentu
Administracyjno-Budżetowego