



Główny Urząd Statystyczny
Departament Administracyjno-Budżetowy

Warszawa, dnia 8.08.2022 r.

Wyjaśnienia SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja węzła cieplnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208”, numer sprawy: 11/DB/POIŚ/PN/2022, ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/S 133-378026 z dnia 13-07-2022 r.

Pytanie 7:

Jaki należy przyjąć wymiennik dla funkcji cwu? Inny typ znajduje się w zestawieniu materiałów oraz karcie doboru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wymiennik o symbolu LC110-80-2-2

W załączeniu do wyjaśnień Zamawiający przedstawia dobór wymiennika c. w., moduł ciepłej wody użytkowej – parametry oraz arkusz doboru wymienników ciepła.

Wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Marzena Brzychcy
Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych GUS