

Warszawa, dnia 12.07.2023 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**Znak sprawy: 44/DB/2023****Przedmiot zamówienia publicznego:****Ekspertyza techniczna mająca na celu ustalenie nośności ogniowej elementów konstrukcyjnych na potrzeby wydzielenia stref pożarowych zgodnych z założeniami ekspertyzy pożarowej opracowanej dla budynku GUS i postanowieniami Komendanta Wojewódzkiego PSP.****Pytanie 1:**

Proszę o uszczegółowienie wymogu doprowadzenia miejsca odkrywek do stanu pierwotnego. Wyjaśniam, że nawet miejscowa odkrywka, pomalowana miejscowo w kolorze zgodnym z kolorem pierwotnym będzie się odznaczać, czyli nie będzie to zgodne ze stanem pierwotnym.

Czasami też nie będzie możliwe dobranie dokładnie takiego samego koloru zamalowania.

Czy standard zakrycia odkrywki w formie: wypełnienia konstrukcyjnego, zaprawą tynkarską i pomalowania miejscowego kolorem zgodnym lub zbliżonym do pierwotnego (zbliżonym w przypadku kolorów różnych od białego), jest dla Państwa odpowiedni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że za akceptowalne odtworzenie powierzchni uzna:

1. uzupełnienie wykucia, odkrywki tynkiem lub zaprawą gipsową w sposób umożliwiający odtworzenie powłoki malarskiej/(tynk żywiczny -"marmolit", w klatkach schodowych);
2. zagruntowanie powierzchni z szlifowaniem pod wykonanie powłoki malarskiej/tynkowej;
3. wykonanie ograniczenia taśmą malarską powierzchni odtwarzanej w celu uzyskania estetycznego miejsca naprawy;
4. wykonanie powłoki malarskiej/tynkarskiej o kolorystyce i fakturze zbliżonej do istniejącej;
5. w miejscach wykończonych przegrody płytą g-k odtworzenie miejscowo tynku i przygotowanie do naniesienia powłoki malarskiej.

Każdorazowo odtworzenie miejsca odkrywek zostanie potwierdzone/zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z wykonywaniem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich wydatków, koniecznych do naprawienia szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Bartosz Wielądek
Konsultant
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS